



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Федеральное государственное казенное учреждение

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа)

«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»

и при необходимости его территориального органа)

624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,

тел. (факс): (34342) 2-68-00; sufps6@66.mchs.gov.ru

Отдел Федерального Государственного пожарного надзора

(наименование органа государственного пожарного надзора)

624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,

тел. (факс): (34342) 2-68-04; OGP.N.UGPS6@mail.ru

Отдел Федерального Государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное  
управление ФПС № 6 МЧС России» 624200 Свердловская область г. Лесной,  
проспект Коммунистический, 14а

(место вынесения предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 10/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Средняя общеобразовательная школа № 74»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: заместителя главного государственного инспектора ФГКУ  
«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» по пожарному надзору Новикова Андрея  
Владимировича № 10 от «29» марта 2022 года, в период с «15» апреля 2022 г. по «26» апреля  
2022 г. Кравчук Евгенией Игорьевной — страшим инженером отделения организации и  
осуществления федерального государственного пожарного надзора Отдела федерального  
государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС  
России» - государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС  
России» по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

проведена выездная плановая проверка территории, здания, помещений муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №  
74», расположенных по адресу: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Строителей, 22

(контрольное (надзорное) мероприятие)

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МБОУ  
«Средняя общеобразовательная школа № 74» Захарова Наталья Владимировна (на основании  
приказа по управлению образования № 1201/ЛО от 10.09.2001 года)

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	Структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления при пожаре, смонтированной и принятой в эксплуатацию в 2007 году) сверх срока службы и отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ) до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.05.2024 г	
2.	Помещение склада сыпучих продуктов на 1-м этаже столовой не отделено от общего коридора противопожарной преградой (дверью) с нормируемым пределом огнестойкости.	ст. 4 ч. 4 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным решениям».	01.05.2024 г	
3.	Помещение книгохранилища на 2-м этаже не отделено от общего	ст. 4 ч. 4 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.05.2024 г	

коридора противопожарной преградой (дверью) с нормируемым пределом огнестойкости.	безопасности» от 22.07.2008 г.; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным решениям».		
4. Руководитель организации не обеспечил обозначение категорий и классов зон на входных дверях помещений склада сыпучих продуктов и книгохранилища с наружной стороны на видном месте.	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.05.2024 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*Инспектор ИВВУ СМШ № 79  
Захарова Н.В.*

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

*(подпись)*

« 26 » апреля 20 22 г.

Старший инженер отделения организации и осуществления ФГПН Отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» - государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» по пожарному надзору Кравчук Е.И.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)

« 26 » апреля 20 22 г.



(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726890861408610707646499642787991539916156533212

Владелец Брагин Антон Вячеславович

Действителен с 09.02.2024 по 08.02.2025