



ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  
(ФМБА России)



**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 91  
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО  
АГЕНТСТВА**

(Межрегиональное управление № 91 ФМБА России)

624200 Свердловская область город Лесной  
улица Гоголя 10

тел. 8 (34342) 2-69-36 факс 2-69-38, 2-69-40

E-mail: [ru91@fmbamail.ru](mailto:ru91@fmbamail.ru)

12.12.2023 г. № 01-26/ 55 П

на №

от

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная  
школа №74»

И. о. директора

Е. В. Коробейниковой

улица Строителей, 22,  
город Лесной, 624200

тел. +7(34342) 9-98-02  
[sch74@edu-lesnoy.ru](mailto:sch74@edu-lesnoy.ru)

об устранении выявленных нарушений  
санитарно-эпидемиологических требований

### ПРЕДПИСАНИЕ

Я, Главный государственный санитарный врач по городу Лесному Свердловской области и организациям, обслуживаемым ФМБА России в городе Нижняя Салда Свердловской области и в городе Пермь Пермского края, Мирошкин Евгений Алексеевич, рассмотрев отчет об обязательном профилактическом визите в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №74» (далее по тексту – МБОУ СОШ №74) от 12 декабря 2023 года №01-38/98, установил:

в ходе проведения специалистами Межрегионального управления №91 ФМБА России 12 декабря 2023 года обязательного профилактического визита в отношении МБОУ СОШ №74 выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

1. Отделка полов на пищеблоке (моечная столовой и кухонной посуды, горячий и мясной цеха, кабинет заведующего производством, коридор около лифта), на лестничной клетке правого крыла здания МБОУ СОШ №74 имеет дефекты и повреждения (нарушена целостность отделки, имеются трещины, выщербины и сколы напольной плитки), что не допускает проведение влажной обработки и дезинфекции и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.2. санитарных СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Отделка потолков на пищеблоке (обеденный зал, моечная столовой и кухонной посуды, горячий и мясной цеха, кабинет заведующего производством, раздевалка

При ответе ссылаться на наш исх. №

сотрудников, коридор около лифта), в туалетах для девочек и мальчиков на I, II и III этажах левого крыла здания, в спортивном зале, на лестничной клетке правого крыла здания МБОУ СОШ №74 имеет дефекты и повреждения (нарушена целостность отделки, имеются трещины, местами шелушится и отслаивается краска), что не допускает проведение влажной обработки и дезинфекции и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Отделка стен на пищеблоке (обеденный зал, моечная столовой и кухонной посуды, горячий и мясной цеха, кабинет заведующего производством, раздевалка сотрудников, в туалетах для девочек и мальчиков на I, II и III этажах левого крыла здания, в спортивном зале, на лестничной клетке правого крыла здания МБОУ СОШ №74 имеет дефекты и повреждения (нарушена целостность отделки, имеются трещины, местами шелушится и отслаивается краска, плитка), что не допускает проведение влажной обработки и дезинфекции и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. В туалетах для девочек и мальчиков на I, II и III этажах левого крыла здания МБОУ СОШ №74 отсутствует горячее водоснабжение, что является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.6.5. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

С целью устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия среди обучающихся и работников МБОУ СОШ №74, руководствуясь статьей 11, пунктом 1 статьи 24, пунктом 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктами 2.5.2., 2.5.3., 2.6.5 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», пользуясь правами, предусмотренными пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

#### **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. **В срок до 01 сентября 2025 года** привести отделку полов на пищеблоке (моечная столовой и кухонной посуды, горячий и мясной цеха, кабинет заведующего производством, коридор около лифта), на лестничной клетке правого крыла здания МБОУ СОШ №74 в соответствии с требованиями пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**Основание:** статья 11, пункт 1 статьи 24, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункт 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. **В срок до 01 сентября 2025 года** привести отделку потолков пищеблоке (обеденный зал, моечная столовой и кухонной посуды, горячий и мясной цеха, кабинет заведующего производством, раздевалка сотрудников, коридор около лифта), в туалетах для девочек и мальчиков на I, II и III этажах левого крыла здания, в спортивном зале, на лестничной клетке правого крыла здания МБОУ СОШ №74 в соответствии с требованиями пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**Основание:** статья 11, пункт 1 статьи 24, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункт 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. **В срок до 01 сентября 2025 года** привести отделку стен на пищеблоке (обеденный зал, моечная столовой и кухонной посуды, горячий и мясной цеха, кабинет заведующего производством, раздевалка сотрудников, в туалетах для девочек и мальчиков на I, II и III этажах левого крыла здания, в спортивном зале, на лестничной клетке правого крыла здания МБОУ СОШ №74 в соответствии с требованиями пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**Основание:** статья 11, пункт 1 статьи 24, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункт 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. **В срок до 01 сентября 2025 года** обеспечить туалеты для девочек и мальчиков на I, II и III этажах левого крыла здания МБОУ СОШ №74 горячим водоснабжением в соответствии с требованиями пункта 2.6.5. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**Основание:** статья 11, пункт 1 статьи 24, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункт 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. **В срок до 16 сентября 2025 года** в целях оценки эффективности проведенных мероприятий и для осуществления контроля исполнения данного предписания представить в Межрегиональное управление №91 ФМБА России письменную информацию (документы), подтверждающие выполнение (невыполнение) пунктов №№1, 2, 3 и 4 данного предписания.

**Основание:** статья 11, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

**Ответственность** за выполнение данного предписания возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №74» и исполняющего обязанности директора

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №74» Коробейникову Елену Владимировну.

**Одновременно разъясняю,** что невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), является нарушением части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года №195-ФЗ и влечёт за собой наложение административного штрафа.

Главный государственный санитарный врач  
по городу Лесному Свердловской области и  
организациям, обслуживаемым ФМБА  
России в городе Нижняя Салда Свердловской  
области и в городе Пермь Пермского края



Е. А. Мирошкин

Махнева Татьяна Кирилловна  
8 (34342) 2-69-46

Предписание получил (а):  
М. В. Гирейкина  
(должность)

Е. А. Коробейникова  
(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726890861408610707646499642787991539916156533212

Владелец Брагин Антон Вячеславович

Действителен с 09.02.2024 по 08.02.2025